ETI Zekering NH00 gCP 40kVAr/690V 4117113 € 29,28

Spanningstype	AC
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning AC	690
Vermogensverlies bij nom. stroom	7,6
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	NH00
Model	Zekering NH00 gCP
Nom. schakelvermogen AC	120
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
NH00
NV00
CAPACITOR
FUSE
gCP
40kVAr/△400V
~690V
120kA
IEC/EN 60269
004117113
Made in Slovenia