ETI Zekering NH000 gCP 5kVAr/690V 4117106 € 24,63

Spanningstype	AC
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning AC	690
Vermogensverlies bij nom. stroom	1,7
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	NH000
Model	Zekering NH000 gCP
Nom. schakelvermogen AC	100
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
NH000
NV00C
CAPACITOR
FUSE
gCP
5kVAr/△400V
~690V
100kA
IEC/EN 60269
004117106
Made in Slovenia