ETI Zekering NHS3L gBat 630A/1500V DC 4110780 € 676,38

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	630 A
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.500
Vermogensverlies bij nom. stroom	102
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	3L
Model	Zekering NHS3L gBat
Nom. schakelvermogen DC	100
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
IEC60269-6, UL248-19
DC 1500V
500A-gPV
L/R=3ms
50kA d.c. (IEC 60269-6, UL248-19)
70kA d.c. (IEC 60947-3)
test sequence IV
004110723
NHS3L gPV 500A 1500V UL
NHS3L
Made in Slovenia
RoHS COMPLIANT
W02/2020
LISTED
ETI
ELEKTROELEMENT d.o.o.
Photovoltaic Fuse
LISTED
E347771
ISSUE No: 0089443