ETI Zekering NHS3L gPV 500A 1500V MS UL 4110733 € 509,74

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	500 A
Bedrijfsklasse	gPV (PV-beveiliging)
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.500
Vermogensverlies bij nom. stroom	79
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	3L
Model	Zekering NHS3L gPV
Nom. schakelvermogen DC	50
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
IEC60269-6, UL248-19
DC 1500V
500A-gPV
L/R=3ms
50kA d.c.
004110738
NHU3L gPV 500A 1500V MS UL
NHU3L
RoHS COMPLIANT
Made in Slovenia
W18/2023
LISTED
ETI
ELEKTROELEMENT d.o.o.
Photovoltaic Fuse
LISTED
E347771
ISSUE No: 0132871