ETI Zekering NHU01XL gBat 50A/1500V DC 4110788 € 199,10

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	50 A
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.500
Vermogensverlies bij nom. stroom	18
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	01XL
Model	Zekering NHU01XL gBat
Nom. schakelvermogen DC	100
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
BATERY
FUSE
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
M3L
500A
1500V d.c. 30kA
L/R=3ms IEC60269
004110681
RoHS
Made in Slovenia
20170705
01088998