ETI Zekering NHU3L gBat 450A/1100V DC 4725336 € 610,58

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	450 A
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.100
Vermogensverlies bij nom. stroom	98
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	3L
Model	Zekering NHU3L gBat
Nom. schakelvermogen DC	30
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
BATTERY
FUSE
NHU3L
450A
L/R=2ms
004725336
gBat
1100Vd.c.
30kA
IEC60269-7
RoHS
Made in Slovenia
W27/2025