ETI Zekering NHU3L gBat 500A/1500V DC 4110691 € 624,75

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	500 A
Bedrijfsklasse	Overig
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.500
Vermogensverlies bij nom. stroom	79
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	3L
Model	Zekering NHU3L gBat
Nom. schakelvermogen DC	100
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
BATTERY
FUSE
NH3L
630A
gBat
1500V d.c.
L/R=3ms
100kA
IEC 60269-7
004110779
RoHS
Made in Slovenia
W03/2022
20170705
01088698