# ETI Zekering NHU3L gPV 450A 1500V UL 4110727 € 562,15

| | |
|---|---|
| **Spanningstype** | DC |
| **Nom. (meet)stroom** | 450 A |
| **Bedrijfsklasse** | gPV (PV-beveiliging) |
| **Uitvoering kenmelder** | Bovenkenmelder |
| **Nom. (meet)spanning DC** | 1.500 |
| **Vermogensverlies bij nom. stroom** | 75 |
| **Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)** | Nee |
| **Zekeringmaat volgens IEC 60269** | 3L |
| **Model** | Zekering NHU3L gPV |
| **Nom. schakelvermogen DC** | 70 |
| **Land van herkomst** | Slovenië (SI) |


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
IEC60269-6, UL248-19
DC 1500V
500A-gPV
L/R=3ms
50kA d.c. (IEC 60269-6, UL248-19)
70kA d.c. (IEC 60947-3)
test sequence IV
004110728
NHU3L gPV 500A 1500V UL
NHU3L
Made in Slovenia
RoHS
COMPLIANT
W18/2923
LISTED
ETI
ELEKTROELEMENT d.o.o.
Photovoltaic Fuse
LISTED
E347771
ISSUE No: 0132871