ETI Zekering NHU3L gPV 500A/1500V UL 4110644 € 509,74

Spanningstype	DC
Nom. (meet)stroom	500 A
Bedrijfsklasse	gPV (PV-beveiliging)
Uitvoering kenmelder	Bovenkenmelder
Nom. (meet)spanning DC	1.500
Vermogensverlies bij nom. stroom	79
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)	Nee
Zekeringmaat volgens IEC 60269	3L
Model	Zekering NHU3L gPV
Nom. schakelvermogen DC	50
Land van herkomst	Slovenië (SI)


ETI
Obrezija 5
SI-1411 Izlake
IEC60269-6, UL248-19
DC 1500V
500A-gPV
L/R=3ms
50kA d.c. (IEC 60269-6, UL248-19)
70kA d.c. (IEC 60947-3)
test sequence IV
004110728
NHU3L gPV 500A 1500V UL
NHU3L
Made in Slovenia
RoHS
COMPLIANT
W18/2923
LISTED
ETI
ELEKTROELEMENT d.o.o.
Photovoltaic Fuse
LISTED
E347771
ISSUE No: 0132871